



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 2-11-137/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2
Калининского района (ГБУ СШОР № 2 Калининского района), ИНН: 7804029411
полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Груничева Александра Сергеевича, от «14» февраля 2019 года № 2-11-137, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (20.03.2019 г. с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут; 29.03.2019 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут) страшим инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кондрашиным Романом Викторовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – встроенное помещение в административное здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 26, к.1.

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Директором ГБУ СШОР № 2 Калининского района Антоновым Максимом Викторовичем
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене)
1	2	3	4	5
1	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не защищены от несанкционированного доступа. (Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в спортивном зале)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.10 ст.83, СП 5.13130.2009 «Системы	01.11.2019	

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Калининского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Кондрашин Роман Викторович

«29» марта 20 19 г.

Предписания для исполнения получил:

Александр М.В., директор ГБУ СВЮР № 2 Калининского р-на


(подпись)

«29» мар 20 19 г

